Начальнику территориального отела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Тимашевском,
Брюховецком, Приморско-Ахтарском,
Каневском районах
С.Н. Сидорскому
от исполняющего обязанности
заведующего МБДОУ ДС
№ 23 «Теремок» п. Заря
муниципального образования
Брюховецкий район

Ответ на предписание

На Ваше предписание от 15 апреля 2022 года № 65 п-28-2022 по пункту 1.1, 1.2, 1.3, сообщаю, что данные нарушения устранены.

По пункту 1.1. сообщаю следующее:

- в игровой комнате заменено напольное покрытие (уложен линолеум). Стены покрашены и побелены. Потолок пошпаклеван и побелен.
- в кладовой для хранения продуктов заменено напольное покрытие (уложен линолеум). Потолок пошпаклеван и побелен. Трещины на стенах пошпаклеваны и побелены;
- в цехе для обработки сырых продуктов заменено напольное покрытие (уложен линолеум). Стена за раковинами оформлена плиткой;
- в прачечной заменено напольное покрытие (уложен линолеум). Стана пораженная грибком пошпаклевана, обработана противогрибковым раствором и покрашена.

По пункту 1.2. сообщаю следующее:

- покрытие дорожек на территории детского сада восстановлено. Дорожки широкие, ровные, без выбоин и разрушений.

По пункту 1.3. сообщаю следующее:

- выделено и оборудовано место для приготовления дезинфекционных растворов, с поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, и системой водоотведения.

Исполняющий обязанности заведующего
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом
№ 23 «Теремок» п. Заря муниципального
образования Брюховецкий район К.А. Погородняя